



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART

Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC



ART OBRA OU SERVIÇO

25 2022 8526614-7

Inicial
Individual

1. Responsável Técnico

ARTHUR DA ROSA SANTOS

Título Profissional: Engenheiro Eletricista

RNP: 2500313980

Registro: 076539-9-SC

Empresa Contratada:

Registro:

2. Dados do Contrato

Contratante: MUNICÍPIO DE PESCARIA BRAVA

Endereço: Rodovia SC437, KM 08

Complemento:

Cidade: PESCARIA BRAVA

Valor da Obra/Serviço/Contrato: R\$ 1.500,00

Contrato: Celebrado em:

Honorários:

Vinculado à ART:

Bairro: CENTRO

UF: SC

Ação Institucional:

Tipo de Contratante:

CPF/CNPJ: 16.780.795/0001-38

Nº: 0

CEP: 88798-000

3. Dados Obra/Serviço

Proprietário: UBS TIPO II - SERTÃO DA ESTIVA - PMPB

Endereço: CECÍLIO JOÃO CARDOSO

Complemento:

Cidade: PESCARIA BRAVA

Data de Início: 17/10/2022

Data de Término: 03/11/2022

Finalidade:

Bairro: SERTÃO DA ESTIVA

UF: SC

Coordenadas Geográficas:

CPF/CNPJ: 82.928.656/0001-33

Nº: 0

CEP: 88798-000

Código:

4. Atividade Técnica

Projeto

Instalação residencial ou comercial em baixa tensão com medição única

Dimensão do Trabalho: 380,00 Volt(s)

Projeto

Medição elétrica

Dimensão do Trabalho: 380,00 Volt(s)

Projeto

Aterramento de instalação elétrica

Dimensão do Trabalho: 9,00 Metro(s)

Projeto

Instalação elétrica com entrada de energia individual em baixa tensão até 75 kVA de demanda

Dimensão do Trabalho: 44,29 Quilovolt(s)-Ampere

Projeto

Instalação elétrica com entrada de energia individual em baixa tensão até 75 kW de carga instalada

Dimensão do Trabalho: 52,72 Quilowatt(s)

Projeto

Instalação elétrica em baixa tensão para fins residenciais/comerciais

Dimensão do Trabalho: 52,72 Quilowatt(s)

Projeto

Proteção elétrica/eletrônica

Dimensão do Trabalho: 70,00 Ampere(s)

Projeto

Ramal de Entrada de Energia em Baixa Tensão

Dimensão do Trabalho: 15,00 Metro(s)

Projeto

Sistema Preventivo de Incêndio - Iluminação de Emergência

Dimensão do Trabalho: 409,07 Metro(s) Quadrado(s)

Projeto

Sistema Preventivo de Incêndio - Sinalização de Emergência

Dimensão do Trabalho: 409,07 Metro(s) Quadrado(s)

5. Observações

Nova UBS TIPO II - SERTÃO DA ESTIVA. Demanda provável: 44,29kVA / Carga instalada: 52,72kW, proteção trifásica C70A, kit postinho 7/150daN, ramal entrada aéreo 3x1x25+25mm², saída sub. 3x25(25)+16 mm

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro que na(s) atividade(s) registrada(s) nesta ART foram atendidas as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT, na legislação específica e no Decreto Federal n. 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA

8. Informações

A ART é válida somente após o pagamento da taxa.

Situação do pagamento da taxa da ART em 03/11/2022: TAXA DA ART A PAGAR

Valor ART: R\$ 88,78 | Data Vencimento: 14/11/2022 | Registrada em: 03/11/2022

Valor Pago: | Data Pagamento: | Nosso Número: 14002204000582165

A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-sc.org.br/art.

A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

Esta ART está sujeita a verificações conforme disposto na Súmula 473 do STF, na Lei 9.784/99 e na Resolução 1.025/09 do CONFEA.

9. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima.

PESCARIA BRAVA(LAGUNA) - SC, 03 de Novembro de 2022

ARTHUR DA ROSA SANTOS

039.226.029-83

Contratante: MUNICÍPIO DE PESCARIA BRAVA

16.780.795/0001-38



CREA-SC
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia de Santa Catarina