



Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Pescaria Brava - SC
Assessoria de Projeto Municipal da Defesa Civil

Relatório – DCPB/007/2024

Pescaria Brava, 13 de maio de 2024.

Relatório de Inspeção/Notificação de Segurança

No dia 13 de maio de 2024, a Defesa Civil realizou uma vistoria nas dependências da Escola de Educação Básica Taquaruçu, no bairro Taquaruçu, Pescaria Brava – SC

Motivo da visita: o muro que cerca as dependências da escola apresentando danos em sua estrutura.

A defesa civil vistoriou as condições em que se encontra o referido muro e constatou que o mesmo encontra-se com severa inclinação em toda a extensão do lado esquerdo do lote da escola. Perceberam-se também rachaduras e fácil movimentação da estrutura quando empurrado com as mãos. O muro fica próximo ao pátio onde as crianças praticam aulas externa de educação física, e também quando estão em horário de recreio. Há um severo risco de queda do muro, o que ameaça comprometer a integridade física dos alunos e funcionários desta escola.

A Defesa Civil Municipal recomenda que, com supervisão técnica, seja feita imediata remoção da estrutura dessa lateral do muro e reconstrução de outro muro, com base mais reforçada, com alicerce e vigas mais sólidas, visto que na lateral do lote da escola existe um terreno úmido, com um córrego permanente. Recomenda-se oficializar os órgãos ambientais responsáveis, para que possa ser construída tal estrutura do muro devido a este córrego permanente. Deve-se também, oficializar e comunicar os proprietários do imóvel adjacente, para que possa haver circulação de pessoas adentrando ao imóvel para realização da obra.

Sem mais,

CRISTIANO C. MEDEIROS
Coordenador da Defesa Civil
Município de Pescaria Brava